

# LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

ROMB SPOŁKA AKCYJNA  
ul. Warszawska 153  
43-300 Bielsko-Biała




## Einstufung Nr. L12350/1/A

Auftraggeber: **ALUPROF S.A. WERK IN OPOLE**  
**UL. GOSŁAWICKA 3**  
**45-446 OPOLE**

Bezug: **PN-EN 1627:2012**

### Prüfobjekt:

Einbruchhemmender Rollladen der Marke ALUPROF® mit **Elektroantrieb**, Panzer aus Profilen **PE 55** in Führungsschienen **PPW 80** oder **PPW 90**, mit Hochschiebesicherung **WB**, Endstab aus **LDG 55/W**, **W-LDG 55/W**, **PW-LDG 55/W** sowie **ZA PE 55**, ausgeführt gemäß der Dokumentation des Systemgebers.



Maximale Abmessungen  
 $B_2 \times H_2 = 2700 \text{ mm} +100 \text{ mm} \times 3000 \text{ mm} +50 \%$



Der geprüfte Rollladen hat folgende Ergebnisse erzielt: **Prüfbericht Nr. L12350**

<i>Prüfeigenschaft</i>	<i>Prüfmethode</i>	<i>Einstufungsnorm</i>	<i>Erzielte Einstufung</i>
<b>Widerstandsklasse gegen statische Belastung</b>	<b>EN 1628:2011</b> (PN-EN 1628:2011)	<b>EN 1627:2011</b> (PN-EN 1627:2012)	<b>RC 3</b>
<b>Widerstandsklasse gegen dynamische Belastung</b>	<b>EN 1629:2011</b> (PN-EN 1629:2011)		<b>RC 3</b>
<b>Widerstandsklasse gegen Einbruchproben</b>	<b>EN 1630:2011</b> (PN-EN 1630:2011)		<b>RC 3</b>



Bielsko-Biała, den 27.02 2015

Kierownik Laboratorium  
*Mieczysław Kotyński*  
Mieczysław Kotyński

ROMB Spółka Akcyjna  
ul. Kujańska, 10e 77-400 Złotów

www.romb.pl  
e-mail: romb@grupakety.com

tel. +48 67 265 04 01  
fax +48 67 265 04 00

Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu – IX Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000120632 NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 Kapitał zakładowy 20.900.000 PLN

**GK**  
Grupa Kęty